

SUDA HAVUZ SUYU TEST KİTİ

KLOR TESTİ

Suda Klor Test Kiti-O.Tolidin(Duyarlık Klor 0,1-3,0 ppm)

1. Test tüpü test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.
2. Test tüpü klor tarafının işaretli yerine kadar test edilecek su ile doldurulur(sarı kapaklı bölüm)
3. Klor indikatöründen 4 damla damlatılır. Kapağı kapatılarak kuvvetlice çalkalanır.
- 4.Oluşan renk klor renk eşeli ile karşılaştırılır. Benzer renk klor miktarını ppm(mg/l) biriminden gösterir.

pH TESTİ

(Duyarlılık 6,8-8,2)

1. Test tüpü test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.
2. Test tüpü klor tarafının işaretli yerine kadar test edilecek sui le doldurulur.(Kırmızı kapaklı bölüm)
3. pH İndikatöründen 4 damla damlatılır.Kapağı kapatılır ve kuvvetlice çalkalanır.
4. Oluşan renk pH renk eşeli ile karşılaştırılır.Benzer renk pH değerini gösterir.